

NARUČITELJ:

Zagrebački velesajam d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, 10 020 Zagreb
OIB: 95660678441

**USLUGA GODIŠNJEG SERVISA VATROGASNIH APARATA ZAGREBAČKOG
VELESAJMA – PONOVLJENI POSTUPAK****1. SET PITANJA I ODGOVORA**

Naručitelj je 22.08.2024. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem odredbi Poziva na dostavu ponuda objavljenog na web stranicama Naručitelja 19.08.2024.

Naručitelj objavljuje odgovor u skladu s točkom 6. Poziva na dostavu ponuda.

PITANJE:

Sukladno raspisanom postupku javne nabave, a u svezi usluga godišnjeg servisa vatrogasnih aparata Zagrebačkog velesajma (ev.br. nabave 2024-94) molimo Vas da nam date pojašnjenje za sljedeće:

Iz navedenog popisa potrebnih radnji na vatrogasnim aparatima nije vidljivo da li se treba na vatrogasnim aparatima pod stalnim tlakom (P) kao i na vatrogasnim aparatima CO2 vršiti tlačna proba nakon 10 odnosno 5 godina.

Isti nam je podatak neophodan zbog davanja cijene usluge.

Molimo Vas da nam isto dostavite kao i broj vatrogasnih aparata na kojima je neophodno vršiti tlačnu probu.

ODGOVOR:

Za P-6 vatrogasne aparate trebamo tlačno ispitivanje za 10 kom., P-9 vatrogasne aparate 9 kom., vatrogasne aparate Co2 6 kom.

Na P aparatima svakih 10 godina a na CO2 svakih 5 godina.

U Zagrebu, 23.08.2024.

Stručno povjerenstvo za nabavu